



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА  
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ  
(РОСТЕХНАДЗОР)

НИЖНЕ-ВОЛЖСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

г. Камышин, ул. Средняя, д. 26  
(место составления акта)

" 12 " апреля 20 16 г.  
(дата составления акта)  
14 час.00 мин.  
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля  
юридического лица, индивидуального предпринимателя  
№ 08/37-16

По адресу/адресам: 403348, Волгоградская обл., г. Михайловка, ул. Ленина, 66  
(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения №1343/08-рп от 25 марта 2016 года заместителя  
руководителя Нижне-Волжского управления Федеральной службы по  
экологическому, технологическому и атомному надзору Васильева Е.Г.  
в соответствии со «Сводным планом проверок субъектов  
предпринимательства на 2016 год» Генеральной прокуратуры  
Российской Федерации.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена Плановая, выездная проверка в отношении:  
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 1 городского  
округа город Михайловка Волгоградской области"  
ИНН 3437007725

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального  
предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

" " 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность \_\_\_\_  
" " 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность \_\_\_\_

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений  
юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: с 04 апреля по 12 апреля 2016 года, 7 дней / 50 часов  
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Нижне-Волжским управлением Федеральной службы по экологическому,  
технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор)

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):

(заполняется при проведении выездной проверки)

Директор

(фамилия, инициалы/подпись, дата, время)

01.04.2016г. Шалыгин Д.В.

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку:

*Рагузин Александр Васильевич – начальник Камышинского территориального отдела Нижне-Волжского управления Ростехнадзора;*

*Рябова Наталья Сергеевна - государственный инспектор Камышинского территориального отдела Нижне-Волжского управления Ростехнадзора.*

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:

*Директор МКОУ "Средняя школа № 1 городского округа город Михайловка Волгоградской области" Шалыгин Дмитрий Владимирович*

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки выполнения требований законодательства в области энергосбережения и о повышении энергетической эффективности выявлены нарушения (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

*В соответствии с Федеральным законом № 261 от 23.11.2009г. "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты» МКОУ "Средняя школа № 1 городского округа город Михайловка Волгоградской области" провело энергетическое обследование (энергоаудит), по результатам проведенного энергетического обследования составлен энергетический паспорт №ЭП-Э-001-3604, составитель Производственный кооператив «Энергия». Дата составления май 2012 г.*

*«Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности» МКОУ "Средняя школа № 1 городского округа город Михайловка Волгоградской области" утверждена руководителем.*

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

*Не выявлено*

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

*Не выявлено*

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

№ 16	Государственный инспектор Нижне-Волжского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и промышленному надзору
	<i>Н.С. Рябова</i> Подпись (подпись проверяющего)

*Алла*  
(подпись уполномоченного представителя  
юридического лица, индивидуального предпринимателя,  
его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

\_\_\_\_\_  
(подпись проверяющего)

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного представителя  
юридического лица, индивидуального предпринимателя,  
его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

1. Копия энергетического паспорта потребителя топливно-энергетических ресурсов.
2. Копия программы по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

Подписи лиц, присутствовавших при проверке:

\_\_\_\_\_  
*Шалыгин Д.В.*  
(ФИО)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Подписи лиц, проводивших проверку

*Начальник Камышинского территориального  
отдела Нижне-Волжского управления  
Ростехнадзора*



*Государственный инспектор Камышинского  
территориального отдела Нижне-Волжского  
управления Ростехнадзора*

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями  
получил(а): *Директор МКОУ "Средняя школа № 1 городского округа город Михайловка  
Волгоградской области" Шалыгин Дмитрий Владимирович*

\_\_\_\_\_  
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя,  
иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического  
лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

\_\_ 12 \_\_ апреля 20 16 г.

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного должностного  
лица (лиц), проводившего проверку)